

---

## Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

---

### Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Die Website ist barrierefrei programmiert

**Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer:innen:**

**!! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur**

**!! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.**

**!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.**

**!! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet. [4]: **Nein****

**!! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.**

Auf der Website wurde ein „responsive“ Web-Design umgesetzt.

Kontaktmöglichkeiten werden für mehrere Sinne angeboten (E-Mail/Chat und Telefon).

**Dokumente auf der Website:**

**!! Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt. [7]: **Nein****

**Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte.**

Verlinkungen haben aussagekräftige Titel.

Eigenschaften des Dokuments wurden eingestellt.

**Multimedia Inhalte:**

**Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.**

**!! Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen. [11]: **Nein****

---

### Infos

**Informationen für Teilnehmer:innen mit Behinderungen:**

**Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft**

Wir bieten auf unserer Homepage detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit an

---

### Anreise

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

**Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:**

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betonierte.

---

### Eingang

#### Schiebetür

**Merkmale:**

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 120 cm in der Tiefe Platz.

---

## Veranstaltungsraum

### Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

### Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja

### Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

---

## Bühne

### Ausstattung:

Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne

---

## WC

### Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

### Tür:

Die Tür ist leichtgängig

!! Die Tür ist mindestens 80 cm breit

Zur Verriegelung befindet sich an der Innenseite ein Drehknopf

### Waschgelegenheit:

Die Waschgelegenheit ist mit der Oberkante in einer Höhe von 80 cm bis 85 cm montiert

Die Waschgelegenheit ist mit einem Einhandmischer ausgestattet

Der Spiegel ist fix an der Wand montiert (also nicht schwenkbar)

### WC-Sitz:

An der WC-Schale ist ein WC-Deckel montiert.

### Ausstattung:

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

!! Es existiert eine Notrufeinrichtung: **Nein**

---

## Hinweise auf mögliche Mängel

---

### Online-Auftritt:




*Mangel (nicht angekreuzt): Kontraste*

**Ausreichende Kontraste** erhöhen die Lesbarkeit für Menschen mit Sehbehinderungen. Beachten Sie bitte neben Farbkontrasten auch Hell-Dunkel-Kontraste.

Die visuelle Darstellung von Text und Bildern von Text hat ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1. Die Überprüfung des Kontrastverhältnisses kann mit einfachen Softwarelösungen bestimmt werden. Beispiel: Schwarzer Text auf weißem Hintergrund hat ein sehr gutes Kontrastverhältnis, hellgrauer Text auf weißem Hintergrund ein schlechtes Kontrastverhältnis.

---



*Mangel (nicht angekreuzt): Klare Struktur und Formatvorlagen*

**Formatvorlagen sind voreingestellte Überschriften und Segmente.** Sie geben einem Dokument eine bessere Struktur, ein einheitliches Aussehen. Durch Formatvorlagen können z.B. Inhaltsverzeichnisse leicht erstellt werden.

---

Audio-  
deskription

Untertitel

*Mangel (nicht angekreuzt): Alternative Darstellung*

### Fehlende alternative Darstellung

Alternative Darstellungen von Medien können in Form von Untertiteln und/oder Audiodeskriptionen umgesetzt werden. Auch eine Version in Gebärdensprache stellt eine solche Alternative dar.

Veranstaltungsraum:




Induktive Höranlage

*Mangel (nicht angekreuzt): Keine Induktive Höranlage*


**Hinweis:** Induktive Höranlagen sollten bei größeren Veranstaltungen mittlerweile zur Standardausstattung gehören.

WC:



*Mangel (nicht angekreuzt): Die Tür geht nach außen auf: bei k.A*

**Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, dass Ihre WC-Tür nach außen aufgeht. Bedenken Sie, dass eine WC-Tür, welche nach innen aufgeht, die Bewegungsfläche und den Wendekreis innerhalb des WCs einschränkt. Sie sollten versuchen, diesen Mangel umgehend zu beheben.




*Mangel (angekreuzt): Der Raum ist kleiner als 165x215 cm: Ja*

**Hinweis:** Die Raumgröße Ihres WCs entspricht nicht der aktuellen ÖNorm B1600. Hier sind mindestens 165x215 cm vorgeschrieben. Sie sollten versuchen, diesen Mangel bei den nächsten Renovierungsarbeiten zu beseitigen.



*Mangel (nicht angekreuzt): Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten: k.A*


**Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, dass es stabile Haltegriffe in Ihrem WC gibt. Die Haltegriffe sind nötig um Menschen im Rollstuhl das Überwechselfn auf die WC-Schale zu ermöglichen.



*Mangel (nicht angekreuzt): Es gibt ein Waschbecken, welches unterfahrbar ist: K.A*

**Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, dass Sie ein unterfahrbares Waschbecken haben. Beachten Sie bitte die folgende Grafik.

*Mangel (nicht angekreuzt): Seifenspender und Handtücher (Papierhandtücher) sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar: K.A*



**Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, Seifenspender und Papierhandtücher in geeigneter Höhe zu haben. Bedenken Sie bitte, dass 110 cm dafür eine optimale Höhe ist.



*Mangel (nicht angekreuzt): Es existiert eine Notrufeinrichtung: K.A*

**Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, eine Notrufeinrichtung zu haben. Diese ist jedoch unbedingt nötig. Bitte beheben Sie diesen Mangel-

---

## Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

---

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)